



Kátia Cristina Bazoni <katia@camaraibitinga.sp.gov.br>

Re: Corta velha liga nova sem aumento de carga - C?digo de Instala??o: 753181

3 mensagens

ppublico1@cpfl.com.br <ppublico1@cpfl.com.br>

16 de dezembro de 2024 às 10:29

Para: katia@camaraibitinga.sp.gov.br

Cc: danitielle@cpfl.com.br

Prezada Katia, bom dia.

Em atenção ao seu e-mail, informamos que o sistema não permite a alteração da previsão de atendimento uma vez que o pedido está em andamento.

Observação: Com relação ao anexo enviado, solicitamos a gentileza de confirmar com o engenheiro elétrico responsável, pois, para o pedido registrado, foi solicitado um total de carga instalada inferior a 75 kW, enquanto no anexo o total ficou superior. Nesse caso, sendo o total da carga a partir de 75 kW, o atendimento será em média/alta tensão. Para atender a um padrão em média tensão, o pedido deverá ser formalizado em nosso site de Projetos Particulares.

Atenciosamente,

Fernanda Nascimento Pimentel
Gerência de Relacionamento com Poder Público e Grupo A
CPFL Uma empresa do Grupo CPFL Energia
Tel 0800 7704140

www.cpflempresas.com.br

Informações úteis:

- Mantenha seu cadastro atualizado e receba os avisos de desligamentos programados: clique aqui

- Consulta de desligamento programado: clique aqui

- Para retirar 2º via de faturas e demais serviços acesse o nosso portal CPFL Empresas: clique aqui

O seu acesso ao portal CPFL Empresas irá mudar. Estamos modernizando e unificando o seu acesso em um único lugar. Você acessará o site pelo seu e-mail e não mais pelo número de CPF. Por isso, atualize o seu e-mail cadastrado. Caso precise de mais informações me procure.

On 16/12/2024 10:21, K?tia Cristina Bazoni wrote:

> You don't often get email from katia@camaraibitinga.sp.gov.br. Learn why this is important<<https://aka.ms/LearnAboutSenderIdentification>>

> Bom dia!

>

> Com relação ao nosso pedido registrado sob o protocolo 1651543676, com previsão de atendimento até 20/12/2024, informo que gostaríamos de solicitar a dilação de prazo, visto que em decorrência de intensas chuvas em nossa cidade, não foi possível a instalação do padrão pela empresa responsável, e até o dia previsto o mesmo não estará concluído.

>

> Peço a gentileza, se possível, de realizarmos novo agendamento.

>

> Fico no aguardo do mais breve retorno e agradeço antecipadamente.

>

> Att,

>

> Em qua., 4 de dez. de 2024 às 08:48, <ppublico1@cpfl.com.br<mailto:ppublico1@cpfl.com.br>> escreveu:

>

> Prezada Katia, bom dia.

>

>

>

> Em atenção ao seu e-mail, informamos que o pedido foi registrado sob o protocolo 1651543676, com previsão de atendimento até 20/12/2024.

>

>

>

> Em relação à vistoria, a equipe responsável realiza a vistoria e a execução do serviço no mesmo dia. Caso haja recusa, será necessário reprogramar o pedido.

>
> Atenciosamente.
>
>
>
> Fernanda Nascimento Pimentel
>
> Gerência de Relacionamento com Poder Público e Grupo A
> CPFL Uma empresa do Grupo CPFL Energia
> Tel 0800 7704140
> [www.cpflempresas.com.br](https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.cpflempresas.com.br%2F&data=05%7C02%7Cppublico1%40cpfl.com.br%7C09c1e505b1cc41f02d5d08dd1b7c22b1%7C93546618e20a4fd3a8849e33ca7234a7%7C0%7C0%7C638696942194221158%7CUnknown%7CTWFPbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUslYiOilwLjAuMDAwMCIsIiAiOiJXaW4zMlslkFOljoiTWFpbiIsIldUljoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=BUVCImmbJSfOwDyG2WsvWCYOEVSCTnqi0MNCHSJmOzo%3D&reserved=0)<<https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.cpflempresas.com.br%2F&data=05%7C02%7Cppublico1%40cpfl.com.br%7C09c1e505b1cc41f02d5d08dd1b7c22b1%7C93546618e20a4fd3a8849e33ca7234a7%7C0%7C0%7C638696942194221158%7CUnknown%7CTWFPbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUslYiOilwLjAuMDAwMCIsIiAiOiJXaW4zMlslkFOljoiTWFpbiIsIldUljoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=BUVCImmbJSfOwDyG2WsvWCYOEVSCTnqi0MNCHSJmOzo%3D&reserved=0>>
>
> Informações úteis:
>
> - Mantenha seu cadastro atualizado e receba os avisos de desligamentos programados: clique aqui<<https://spir.cpfl.com.br/Publico/AvisosClientesExterno/Cadastrar>>
>
> - Consulta de desligamento programado: clique aqui<<https://spir.cpfl.com.br/Publico/ConsultaDesligamentoProgramado/Visualizar/2>>
>
> - Para retirar 2º via de faturas e demais serviços acesse o nosso portal CPFL Empresas: clique aqui<<https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.cpflempresas.com.br%2F&data=05%7C02%7Cppublico1%40cpfl.com.br%7C09c1e505b1cc41f02d5d08dd1b7c22b1%7C93546618e20a4fd3a8849e33ca7234a7%7C0%7C0%7C638696942194252314%7CUnknown%7CTWFPbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUslYiOilwLjAuMDAwMCIsIiAiOiJXaW4zMlslkFOljoiTWFpbiIsIldUljoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=L0mXq6K2jvcObju7nLk1omYLI58WZKsvnsE9CzC7%2Ffc%3D&reserved=0>>
>
> O seu acesso ao portal CPFL Empresas irá mudar. Estamos modernizando e unificando o seu acesso em um único lugar. Você acessará o site pelo seu e-mail e não mais pelo número de CPF. Por isso, atualize o seu e-mail cadastrado. Caso precise de mais informações me procure.
>
>
>
> On 28/11/2024 10:01, K?tia Cristina Bazoni wrote:
>
> You don't often get email from katia@camaraibitinga.sp.gov.br<<mailto:katia@camaraibitinga.sp.gov.br>>. Learn why this is important<<https://aka.ms/LearnAboutSenderIdentification>>
>
> Olá bom dia, td bem?
>
>
>
> Quantos dias devemos aguardar para obter informações a respeito da aprovação do nosso pedido?
>
>
>
> E também gostaria de saber como funciona a questão da vistoria, se é agendada previamente ou não.
>
>
>
> Desde já agradeço.
>
>
>
> Att,
>
>
>
> Em sex., 22 de nov. de 2024 às 13:12, <ppublico1@cpfl.com.br<<mailto:ppublico1@cpfl.com.br>>> escreveu:
>
>
> Boa tarde.
>

>
>
> Agradecemos o retorno.
>
> O pedido foi registrado conforme solicitado.
>
> Atenciosamente.
>
>
> Fernanda Nascimento Pimentel
>
> Gerência de Relacionamento com Poder Público e Grupo A
> CPFL Uma empresa do Grupo CPFL Energia
> Tel 0800 7704140
> www.cpflempresas.com.br<<https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.cpflempresas.com.br%2F&data=05%7C02%7Cppublico1%40cpfl.com.br%7C09c1e505b1cc41f02d5d08dd1b7c22b1%7C93546618e20a4fd3a8849e33ca7234a7%7C0%7C0%7C638696942194275801%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIslIAiOiJXaW4zMlslkFOlJoiTWFpbCIsIldUljoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=TD3lgZ18qgyMgKedIQ9i3PNFZNXAIZIFDQcv7uPwBcc%3D&reserved=0>>
>
> Informações úteis:
>
> - Mantenha seu cadastro atualizado e receba os avisos de desligamentos programados: clique aqui<<https://spir.cpfl.com.br/Publico/AvisosClientesExterno/Cadastrar>>
>
> - Consulta de desligamento programado: clique aqui<<https://spir.cpfl.com.br/Publico/ConsultaDesligamentoProgramado/Visualizar/2>>
>
> - Para retirar 2º via de faturas e demais serviços acesse o nosso portal CPFL Empresas: clique aqui<<https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.cpflempresas.com.br%2F&data=05%7C02%7Cppublico1%40cpfl.com.br%7C09c1e505b1cc41f02d5d08dd1b7c22b1%7C93546618e20a4fd3a8849e33ca7234a7%7C0%7C0%7C638696942194297875%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIslIAiOiJXaW4zMlslkFOlJoiTWFpbCIsIldUljoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=D8RMz2SB9PGqvtnG4uVV6ReCoBKWNwJk52gGVfoTP2o%3D&reserved=0>>
>
> O seu acesso ao portal CPFL Empresas irá mudar. Estamos modernizando e unificando o seu acesso em um único lugar. Você acessará o site pelo seu e-mail e não mais pelo número de CPF. Por isso, atualize o seu e-mail cadastrado. Caso precise de mais informações me procure.
>
>
>
>
> On 21/11/2024 09:22, K?tia Cristina Bazoni wrote:
>
> You don't often get email from katia@camaraibitinga.sp.gov.br<<mailto:katia@camaraibitinga.sp.gov.br>>. Learn why this is important<<https://aka.ms/LearnAboutSenderIdentification>>
>
> Bom dia Fernanda!
>
>
>
>
> Conforme memorial, considerar a carga instalada de 75 KVA, após estudo de demandas das cargas elétricas. A informação dos 75 KVA se encontra na página nº 03 do memorial de cargas, na demanda total e no dimensionamento dos ramais alimentadores da unidade de consumo. Considerar a A.R.T encaminhada com 75 KVA. Estamos com urgência para posicionar o padrão de energia no local correto, visto que a obra está na fase final.
>
>
>
> Att,
>
>
>
>
> Em ter., 19 de nov. de 2024 às 13:16, <ppublico1@cpfl.com.br<<mailto:ppublico1@cpfl.com.br>>> escreveu:
>
>
>
> Prezada Katia, boa tarde.
>
>

>
> Em atenção ao seu e-mail, solicitado o serviço de corta velha liga nova sem alteração. Atividade nº 1651543676 com previsão de conclusão até 20/12/2024 .
>
>
>
> Obs: de acordo com o memorial de carga recebido, o total supera 75kw. Nesse caso, o atendimento não seria em baixa tensão. Necessário entrar com solicitação através do site, em projetos particulares. Gentileza verificar.
>
> [cid:ii_193c03f5966dc8675331]
>
> Atenciosamente.
>
>
>
> Fernanda Nascimento Pimentel
>
> Gerência de Relacionamento com Poder Público e Grupo A
> CPFL Uma empresa do Grupo CPFL Energia
> Tel 0800 7704140
> [www.cpflempresas.com.br](https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.cpflempresas.com.br%2F&data=05%7C02%7Cpublico1%40cpfl.com.br%7C09c1e505b1cc41f02d5d08dd1b7c22b1%7C93546618e20a4fd3a8849e33ca7234a7%7C0%7C0%7C638696942194319553%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMtIsIkFOljoiTWFpbCIsIlldUljoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=dZPG0OmOSBUulsuNEHx4f5sxWxubajpRnEqfw2IWcq8%3D&reserved=0)<<https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.cpflempresas.com.br%2F&data=05%7C02%7Cpublico1%40cpfl.com.br%7C09c1e505b1cc41f02d5d08dd1b7c22b1%7C93546618e20a4fd3a8849e33ca7234a7%7C0%7C0%7C638696942194319553%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMtIsIkFOljoiTWFpbCIsIlldUljoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=dZPG0OmOSBUulsuNEHx4f5sxWxubajpRnEqfw2IWcq8%3D&reserved=0>>
>
> Informações úteis:
>
> - Mantenha seu cadastro atualizado e receba os avisos de desligamentos programados: clique aqui<<https://spir.cpfl.com.br/Publico/AvisosClientesExterno/Cadastrar>>
>
> - Consulta de desligamento programado: clique aqui<<https://spir.cpfl.com.br/Publico/ConsultaDesligamentoProgramado/Visualizar/2>>
>
> - Para retirar 2º via de faturas e demais serviços acesse o nosso portal CPFL Empresas: clique aqui<<https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.cpflempresas.com.br%2F&data=05%7C02%7Cpublico1%40cpfl.com.br%7C09c1e505b1cc41f02d5d08dd1b7c22b1%7C93546618e20a4fd3a8849e33ca7234a7%7C0%7C0%7C638696942194337434%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMtIsIkFOljoiTWFpbCIsIlldUljoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=HvqBQv6UmIMH0qjqVimdCr7uk28EoWLR0nBP6RLM1Qg%3D&reserved=0>>
>
> O seu acesso ao portal CPFL Empresas irá mudar. Estamos modernizando e unificando o seu acesso em um único lugar. Você acessará o site pelo seu e-mail e não mais pelo número de CPF. Por isso, atualize o seu e-mail cadastrado. Caso precise de mais informações me procure.
>
>
>
>
> On 14/11/2024 15:00, K?tia Cristina Bazoni wrote:
>
> You don't often get email from katia@camaraibitinga.sp.gov.br<<mailto:katia@camaraibitinga.sp.gov.br>>. Learn why this is important<<https://aka.ms/LearnAboutSenderIdentification>>
>
> CUIDADO!: Este e-mail foi originado de fora da organização. Não clique em links ou abra anexos, a menos que reconheça o remetente e saiba que o conteúdo é seguro.
>
>
>
> Boa tarde !
>
>
>
>
> Solicito procedimento corta velha liga nova sem aumento de carga para instalação com código 753181, pertencente a Câmara Municipal da Estância Turística de Ibitinga.
>
> Instalação do padrão de energia tipo C6 homologado pela CPFL, procedimento necessário pois o padrão atual será modificado de posição. O padrão estará instalado no local em 29/11/2024.
>

>
>
> Coloco-me à disposição para maiores esclarecimentos que se fizerem necessários.
>
>
>
>
> Att,
>
>
>
>
>
>
> --
>
>
> Kátia Cristina Bazoni
>
> Diretora Administrativa - Câmara Municipal de Ibitinga (SP)
>
> (16) 3342-1500 - Ramal 7127
>
> [https://www.cpfl.com.br/PublishingImages/e-mail/THC_CPFL_Ass_E-mail_Plano_Sustentabilidade.png]
>
> “Esta mensagem (incluindo anexos, se houver) pode conter dados e informações confidenciais, e/ou confidenciais para o destinatário e é protegida pelas leis aplicáveis. Caso tenha recebido esta mensagem erroneamente, por favor notifique o remetente e providencie imediata exclusão da original e de qualquer cópia, sendo estritamente proibida qualquer divulgação, cópia ou distribuição desta mensagem.”
>
> “This message (including any attachments) may contain confidential information and data, and/or confidential to the recipient, and is protected by applicable laws. If you have received this message in error, please notify the sender and promptly delete the original message and any copy, is strictly prohibited any disclosure, copying or distribution of this message.”
>
>
>
>
>
>
> --
>
>
> Kátia Cristina Bazoni
>
> Diretora Administrativa - Câmara Municipal de Ibitinga (SP)
>
> (16) 3342-1500 - Ramal 7127
>
>
>
>
>
>
> --
>
>
> Kátia Cristina Bazoni
>
> Diretora Administrativa - Câmara Municipal de Ibitinga (SP)
>
> (16) 3342-1500 - Ramal 7127
>
>
>
>
>
> --
> Kátia Cristina Bazoni
>
> Diretora Administrativa - Câmara Municipal de Ibitinga (SP)
>
> (16) 3342-1500 - Ramal 7127
>
>
>
>
> --
> Kátia Cristina Bazoni
> Diretora Administrativa - Câmara Municipal de Ibitinga (SP)
> (16) 3342-1500 - Ramal 7127
>
>

Quantidade total de evoluções = 2

Carga total instalada	
Total em JMW	77.514,80
Total em JOW	71,81
Adotar JOW	71,80

CÁLCULO DE DEMANDA

$$D = a + b + c + d + e + f + g + h + i$$

a) Demanda referente a tomadas e iluminação - Instalação comercial

Carga instalada (W)	13602,00
Carga instalada (VA)	10,85
Fator de demanda =	0,70
Fator de potência =	0,92

$$a = \frac{\text{Carga instalada} \times \text{Fator de demanda} \times \text{Fator de potência}}{1000}$$

a =	9105,30	VA
a =	8,13	KVA

image_part_5225613256848540.png
36K

Kátia Cristina Bazoni <katia@camaraibitinga.sp.gov.br>
Para: ppublico1@cpfl.com.br

16 de dezembro de 2024 às 11:25

Bom dia Fernanda, td bem?

Com relação ao questionamento referente a carga acima de 75 Kw, em 21 de novembro lhe enviei email com a explicação do engenheiro e demonstrativo, o qual reenvio anexo a este:

>>>>>>>>Conforme memorial, considerar a carga instalada de 75 KVA, após estudo de demandas das cargas elétricas. A informação dos 75 KVA se encontra na página nº 03 do memorial de cargas, na demanda total e no dimensionamento dos ramais alimentadores da unidade de consumo. Considerar a A.R.T encaminhada com 75 KVA. Estamos com urgência para posicionar o padrão de energia no local correto, visto que a obra está na fase final.

Aguardo seu retorno.

Att,

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[illegible]

Carga inferior a 75kw.jpg
155K

ppublico1@cpfl.com.br <ppublico1@cpfl.com.br>
Para: katia@camaraibitinga.sp.gov.br

16 de dezembro de 2024 às 11:35

Prezada Katia, bom dia.

Agradeço o esclarecimento com relação a carga.

Com relação ao pedido, informamos que o sistema não permite a alteração da previsão de atendimento uma vez que o pedido está em andamento.

Atenciosamente.

Fernanda Nascimento Pimentel

Gerência de Relacionamento com Poder Público e Grupo A

CPFL Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Tel 0800 7704140

www.cpflempresas.com.br

Informações úteis:

[Texto das mensagens anteriores oculto]